NO.I INSTITUTE PLI
국가공인 먹는물 수질검사기관 제33호
(주)피엘아이환경기술연구원
PLI Enviroment Technology Institute
우)441-813 경기도 수원시 권선구 오목천로 132번길 33
휴먼스카이밸리 310호
전화 : 1670-1570, FAX : 031-8013-7626
품질책임자 : 민윤기, 기술책임자 : 임태준

19-14-00959

문서번호 : PLI-19-14-00959
시행일자 : 2019년 04월 22일

보 냄 : (주)피엘아이환경기술연구원

받 음 : 인천광역시 남구 노적산로 76 (학익동, 인천.경기지방병무청) 인천병무지청 문성률 귀하

입 회 자 : 한경석 / (주)피엘아이환경기술연구원 /

제 목 : 저수조 수질성적서 발급

22205

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	저수조			의뢰근거	수도법 제33조
의 뢰 인	인천병무지청			채수장소	인천광역시 남구 노적산로 76 (학익동, 인천.경기지방병무청)
접수번호	19-14-00959			검사목적	정기검사용
채수일시	2019.04.17	접수일자	2019.04.17	신고번호	

2. 수질검사 결과

가. 항목별 검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출
3	대장균	불검출/100 mL	불검출
4	탁도	0.5 NTU 이하	0.16
5	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.31
6	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.9

나. 검사결과 종합

판정	적합
수질기준초과항목	없음

*본 성적서는 시험의뢰 목적 이외의 광고, 상업적인 용도나 법적인 해결의 용도로 사용할 수 없습니다.

PLI-QP-019-02

2019년 04월 22일

(주)피엘아이환경기술연구원