

## ( )검사 실시 확인서

|           |                      |         |                |
|-----------|----------------------|---------|----------------|
| 발행 번호     | 1300049              | 고객 번호   | 00041          |
| 대표자 성명    | 김기진                  | 검사 일자   | 2012.10.20.    |
| 회사명 또는 상호 | 한국전기기기               | 검사 결과   | 통과             |
| 주 소       | 전라북도 전주시 완산구         | 검사자     | 김기진(인장)        |
| 검사 대상     | 전기설비(전기기기) 220V, 3kw | 신청인     | 김기진(인장)        |
| 전기 설비     |                      | 제 검사 기간 | 2012.10.20. 까지 |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 통지내용(불합격□, 부분합격□, 임시사용□)             | 조치방법 및 관련근거 |
| <p style="text-align: center;">X</p> |             |

(참고사항)  
/ 2012년 10월 20일 검사에는 2012년 10월 20일까지 전기설비에 대한 조치방법 및 관련근거가 포함된다.

| 검사실시 전 회의 내용  | 검사실시 후 회의 내용   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기설비 검사목적 및 내용, 절차 등 설명</li> <li>○ 임회자 검사형조 및 개폐기 조작 등 안전작업수칙 준수</li> <li>○ 검사 전 엘리베이터, 천장·통신·보안장비 등 사전 안전 조치 안내</li> <li>○ 비상용 예비발전기 가동 시 과전압 보호에 대한 안내</li> <li>○ 전기설비 시험 및 조작 시 고장기기의 부동작 가능성 안내</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검사결과에 대한 자세한 설명과 개·보수 사항 안내</li> <li>○ 전기설비 원상복구 등 이상 유·무 확인</li> <li>○ 검사판정 결과에 대한 리콜(Recall)제도 안내</li> <li>○ 검사실시 후 인터넷통신, 엘리베이터, 천장 및 보안장비 등의 전원 공급(복전)시장에 발생할 수 있으니, 관련업체에 연락하여 필요한 조치를 반드시 안내</li> </ul> |