(사용전)검사 실시 확인서

발행번호	11311249	**고객번호**	008041
대표자 성명	인천신우지점장	검사일자	20 9. 12. 20.
회사명 또는 상호	인천신우지점	검사결과	합격
주 소	인천 미추홀구 노적산로 56	검 사 자	정성훈 (서명)
검사대상 전기설비	발전설비(태양전지) 220V, 3kW	신 청 인	이용경 (서명)
		재검사기간□ 임시사용기간□	20 . . .까지

통지내용(불합격□, 부분합격□, 입시사용□)	조치방법 및 관련근거

〈참고사항〉

검사 받기 이후에 전기설비는 전기안전관리 자체 점검 후 사용하시기 바랍니다

KESCO

검사실시 전 회의 내용	검사실시 후 회의 내용
○ 전기설비 검사목적 및 내용, 절차 등 설명 ○ 입회자 검사협조 및 개폐기 조작 등 안전작업수칙 준수 ○ 검사 전 엘리베이터, 전산·통신·보안장비 등 사전 안전 조치 안내 ○ 비상용 예비발전기 가동 시 과전압 보호에 대한 안내 ○ 전기설비 시험 및 조작 시 고장기기의 부동작 가능성 안내	○ 검사결과에 대한 자세한 설명과 개·보수 사항 안내 ○ 전기설비 원상복구 등 이상 유·무 확인 ○ 검사판정 결과에 대한 리콜(Recall)제도 안내 ○ 검사실시 후 인터넷통신, 엘리베이터, 전산 및 보안장비 등의 전원공급(복전)시장애가발생할수있으니,관련업체에 연락하여 필요한 조치를 받도록 안내