수 질 검 사 성 적 서

1. 시료내용

의 뢰 인	전북지방병무청			분석책임	
시 료 명	저수조수	접수번호	C11000163	접수일자	2012년 10월 25일
채수장소	전북 전주시 완산구 남노송동 519-12 지하 저수조			채수일자	2012년 10월 25일
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과
01.탁도	0.5NTU이하	0.15
02.수소이온농도	5.8-8.5	6.9
03.잔류염소	4.0mg/L이하	불검출
04.일반세균	100CFU/mL 이하	0
05.총대장균군	불검출/100mL	불검출
06.분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
- 이하없음 -		

판 정	적 합
수질기준초과항목	

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장등에도 표시할 수 없습니다.

2012년 10월 31일

전북대학교 물환경연구센터장

전라북도 전주시 덕진구 덕진동 664-14 전북대학교 공과대학 6호관 422호실 전화:063-270-2442 팩스:063-270-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]